

対 象 機 器 一 覧

秋田県立大館桂桜高等学校

No.	設置場所	名 称	メーカー	型 式	点検内容	回数	数量	単位	
1	管理・教室棟 屋上	ガスヒートポンプ エアコン	パナソニック産機 システムズ(株)	U-GH450S1D	暖房運転の前1回点検及び年間保守対応 ・エンジンオイルの点検/交換 ・冷却水系統の点検 ・定期交換部品の点検 ・労務費(出張交通費)含 等	1	1	台	
				U-GH710S1D		1	1	台	
				U-GH850S1D		1	1	台	
				U-GWH450S1D		1	2	台	
				U-GWH560S1D		1	4	台	
2	教室・実習棟 屋上			U-GH355M6D		※空調設備保守管理業務委託特記仕様書 「4 委託内容(1)～(5)」のとおり	1	1	台
				U-GH850S1D			1	2	台
				U-GWH450S1D			1	3	台
				U-GH560S1D			1	1	台
				U-GWH560S1D			1	3	台
3	特別教室棟 地上	U-GH450S1D	1	1	台				
4	体育館棟 地上	U-GWH710S1D	1	2	台				
計								22	台

点検等実施予定表

名称	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
機器保守対応(緊急保守)													冷房期間 ・7月～8月 暖房期間 ・4月、11月～3月
ガスヒートポンプエアコン 室外機定期点検							→						